

**Parafia Rzymskokatolicka
Świętego Jacka**
ul. Sienkiewicza 45
41-404 Mysłowice 4- Morgi

Mysłowice, dnia 09.10.2019

Dotyczy: zapytania ofertowego na „**Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku kościoła przy ul. Sienkiewicza 45 w Mysłowicach wraz z tzw. przygotowaniem posadzki**”

W ramach umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kościoła rzymskokatolickiej parafii św. Jacka w Mysłowicach przy ul. H. Sienkiewicza 45, wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji fotowoltaicznej” o numerze nr 46/2019/47/OA/al./D oraz 47/2019/47/OA/al/C z dnia 07.02.2019 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 07 października 2019 r. wpłynęło następujące pytanie do postępowania :

Pytanie nr 1:

W związku, że występują nieścisłości między przedmiarem, a projektem proszę o skorygowanie liczby grzejników. W projekcie (tzn. w opisie oraz na rysunkach) jest 17 grzejników. W przedmiarze jest ich 20. Czy pozycja nr 50, 51, 52 (3 grzejniki - dziale ogrzewanie podłogowe) według zamieszczonego przedmiaru wchodzi w zakres oferty?"

Odpowiedź Zamawiającego:

W projekcie jest 17 grzejników INTEGRA ujętych w poz. od 89 do 92, pozycje 50, 51 i 52 w dziale ogrzewanie podłogowe należy pominąć jako błąd w przedmiarze.

Z poważaniem

ks. Mirosław Dubiel

**PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
Świętego Jacka**
41-404 Mysłowice 4 - Morgi
Sienkiewicza 45, tel. 32 222 50 18



Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach



Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej